

А К Т
периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

г. Комсомольск-на-Амуре

"06" 06 2015 г.

Потребитель МОУ Средняя школа №42 договор № 3/4/09313/00299

(наименование предприятия или организации, фамилия, и.о. представителя, № договора, т.д.)

Объект МОУ Средняя школа №42, здание школы, ул. Пирогова, 30

(наименование объекта, например: жилой дом, д/сад и т.п.)

по адресу: ул. Пирогова 30

(фактический адрес)

Причина проверки: конец отопительного сезона, начало межотопительного сезона

Представителем АО "ДГК" _____ произведен технический осмотр узла учёта тепловой энергии Потребителя.

(фамилия, и.о. представителя)

Проверили работоспособность узла учёта и комплектность необходимой технической документации.

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Пределы измерений, min/max	Показания прибора на день приёмки	Дата	
						поверки	очередной поверки
1	тепловычислитель ВКТ-7	122716	элев. узел		Q(W1) = _____ Гкал W2 = _____ Гкал Траб = _____ час Тост = _____ час	02.06.2023	01.06.2027
2	расходомер ПРЭМ-40	360870	под. труб-д	0.120/45 м3/час	M1 = _____ Тонн	09.06.2023	08.06.2027
3	расходомер ПРЭМ-40	360849	обр. труб-д	0.120/45 м3/час	M2 = _____ Тонн M3 = _____ Тонн	09.06.2023	08.06.2027
4	датчик температуры КТСП-Н	47507г	под. труб-д	0/160 °C	T1 = _____ °C	06.06.2023	05.06.2027
5	датчик температуры КТСП-Н	47507х	обр. труб-д	0/160 °C	T2 = _____ °C	06.06.2023	05.06.2027
6	водосчетчик VLF-20	200259471	труб-д ГВС	0.050/5 м3/час	V = _____ м3	18.01.2021	18.01.2027

2. Все средства измерений находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением 7 суток).

3. От границы раздела балансовой принадлежности до узла учёта представителем АО "ДГК" опломбировано следующее оборудование:

№	Место пломбирования	Дата	Пломбу поставил
1	тепловычислитель ВКТ-7		
2	расходомер ПРЭМ-40		
3	расходомер ПРЭМ-40		
4	датчик температуры КТСП-Н		
5	датчик температуры КТСП-Н		
6	водосчетчик VLF-20		

В результате проверки узел учёта допускается/не допускается в эксплуатацию для расчётов за тепловую энергию, теплоноситель

другое _____
с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г.

Представитель АО "ДГК" _____

(должность, подпись, ФИО, телефон)

Представитель Потребителя Зам. директора ДХР Пичурин АА

(должность, подпись, ФИО, телефон)

(В случае отказа Потребителя от подписания настоящего Акта)

От подписи отказался в присутствии:

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, подпись незаинтересованного лица)

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, подпись незаинтересованного лица)