

АКТ ПРИЕМКИ – ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

По прочистке системы вентиляции

(наименование работ)

Выполненных в МОУ СОШ №42

(наименование и место расположения объекта)

« 27 » марта 2025г.

Комиссия в составе:

Представителя ИП Афанасьева Н.В. (СЦ «ВостокПромАвтоматика») Ткачук К.И.

директора ИП Афанасьева Н.В. (СЦ «ВостокПромАвтоматика») Ладо М.А.

представителя Заказчика _____

(должность, ФИО)

Произвела обследование вентиляционных каналов и инструментальные измерения объёма вытяжки воздуха в помещениях пищеблока, выполненных ИП Афанасьева Н.В. СЦ «ВостокПромАвтоматика»

(наименование организации)

И составила настоящий акт о нижеследующем:

Вентиляционная система в помещении пищеблока соответствует требованиям СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003»

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные.

Параметры микроклимата в помещениях.», СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и пригодна к эксплуатации.

Замеры скорости воздушных струй и производительности системы в пищеблоке:

- скорость потока воздуха 2,5 м/с; воздухообмен 20 м³/час. Кратность обмена воздуха на момент проверки составила более 2 объёмов помещений в час.

Замеры производились прибором: термоанемометр KIMO LV110. зав № NAM 1403756

Работы начаты « 27 » марта 2025г. и окончены « 27 » марта 2025г.

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией, стандартами, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

Представитель строительно-монтажной организации: Ткачук К.И.

(подпись)

Директор СЦ «ВостокПромАвтоматика»: Ладо М.А.

(подпись)

Представитель заказчика:

(подпись)

ИП Афанасьева Н.В.

М.П.

