

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/25г.-31/01/25г.

Абонент: МОУ СОШ № 42

Договор №: 299

Адрес: Пирогова, 30

Тип расходомера: ВКТ-7

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс =

т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00122716

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хДВ65

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.01.2025	111,12	66,38	44,74	189,87	181,25	185,01	180,76	0,17	7	5	8,147	0,011	24	0	
02.01.2025	110,59	66,24	44,35	189,04	181,23	184,33	180,14	0,11	7	5	8,041	0,007	24	0	
03.01.2025	109,65	65,67	43,98	189,56	180,85	184,84	180,64	0,21	7	5	8,009	0,014	24	0	
04.01.2025	109,35	65,33	44,02	189,62	180,96	185,04	180,87	0,09	7	5	8,007	0,006	24	0	
05.01.2025	109,02	64,94	44,08	188,09	182,32	183,63	179,5	0	7	5	7,949	0	24	0	
06.01.2025	108,55	64,54	44,01	187,26	180,12	182,09	178,17	0,58	7	5	7,938	0,037	24	0	
07.01.2025	108,12	64,76	43,36	189,29	180,82	184,95	180,82	0	7	5	7,877	0	24	0	
08.01.2025	104,03	63,45	40,58	189,42	181,51	184,09	180,13	1,38	7	5	7,485	0,088	24	0	
09.01.2025	99,33	60,99	38,34	188,13	180,82	182	178,46	2,36	7	5	7,099	0,143	24	0	
10.01.2025	98,25	61,17	37,08	187,88	180,76	180,54	177,02	3,74	7	5	6,954	0,229	24	0	
11.01.2025	99,29	61,43	37,86	188,03	180,93	184,83	180,93	0	7	5	6,875	0	24	0	
12.01.2025	101,84	62,5	39,34	187,62	180,14	184,16	180,14	0	7	5	7,113	0	24	0	
13.01.2025	101,01	61,99	39,02	186,85	180,23	179,15	175,6	3,74	7	5	7,256	0,232	24	0	
14.01.2025	100,71	61,77	38,94	187,14	180,89	178,45	174,93	4,68	7	5	7,31	0,223	24	0	
15.01.2025	100,54	61,82	38,72	188,17	180,64	179,78	176,24	4,4	7	5	7,289	0,274	24	0	
16.01.2025	104,81	63,69	41,12	189,49	181,29	181,56	177,82	3,47	7	5	7,708	0,22	24	0	
17.01.2025	105,08	63,49	41,59	188,14	182,98	180,01	179,78	3,67	7	5	7,751	0,233	24	0	
18.01.2025	103,89	62,99	40,9	188,08	181,98	184,25	180,26	0	7	5	7,399	0	24	0	
19.01.2025	98,32	60,95	37,37	188,81	181,91	185,81	181,91	0	7	5	6,819	0	24	0	
20.01.2025	98,23	61,08	37,15	188,2	181,03	179,95	179,23	4,6	7	5	7,028	0,28	24	0	
21.01.2025	98,27	61,12	37,15	188,19	181,69	179,93	179,23	4,55	7	5	7,021	0,279	24	0	
22.01.2025	96,9	60,3	36,6	188,27	181,29	182,07	178,49	2,8	7	5	6,824	0,17	24	0	
23.01.2025	97,23	60,32	36,91	188,32	181,29	179,28	179,25	4,42	7	5	7,04	0,265	24	0	
24.01.2025	97,55	60,37	37,18	187,96	182,56	179,94	176,48	4,92	7	5	7,014	0,23	24	0	
25.01.2025	97,65	60,29	37,36	188,48	181,63	185,4	181,61	0,02	7	5	6,806	0,001	24	0	
26.01.2025	97,42	60,21	37,21	188,22	181,45	185,32	181,45	0	7	5	6,77	0	24	0	
27.01.2025	95,76	59,54	36,22	188,11	181,24	181	177,55	3,75	7	5	6,81	0,222	24	0	
28.01.2025	94,5	58,88	35,62	188,19	181,57	180,17	176,87	4,7	7	5	6,762	0,28	24	0	
29.01.2025	94,56	58,66	35,9	188,67	181,93	180,06	176,83	5,1	7	5	6,848	0,299	24	0	
30.01.2025	94,39	59,1	35,29	188,76	181,96	181,14	177,81	4,15	7	5	6,686	0,245	24	0	
31.01.2025	93,35	58,96	34,39	189,02	182,29	181,01	180,33	4,7	7	5	6,57	0,279	24	0	
Итого:				5840,8	5621,56	5649,7	5549,25	72,31			230,498	4,267	744	0	
Средние:	101,26	62,03	39,23						7	5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/2424:00	53463,95	51873,17	51997,33	51191,26	681,91	1585,576	35,72	7241	3693
31/01/2524:00	59304,83	57494,73	57647,12	56740,51	754,22	1816,074	39,987	7985	3693
Итого:	5840,88	5621,56	5649,79	5549,25	72,31	230,498	4,267	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1174ч

Представитель абонента

Зам. Директора по АХР А.А. Пилипюк

Представитель теплоснабж.организации

Г.И.Иванов

01 ФЕВ 2025



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/02/25г.-28/02/25г.

Абонент: МОУ СОШ №42

Договор N: 299

Адрес: Пирогова, 30

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00122716

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хДВ6

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал
01.02.2025	95,79	60,13	35,66	189,73	183,06	186,87	183,06	0	7	5	6,546
02.02.2025	96,16	60,1	36,06	188,6	182,01	185,89	182,01	0	7	5	6,583
03.02.2025	96,1	60,04	36,06	188,66	181,74	179,84	176,45	5,29	7	5	6,89
04.02.2025	95,78	59,78	36	188,73	181,86	181,29	177,86	4	7	5	6,805
05.02.2025	94,49	58,66	35,83	188,41	181,7	181,96	178,59	3,11	7	5	6,711
06.02.2025	91,31	56,52	34,79	186,98	180,86	182,52	179,29	1,57	7	5	6,396
07.02.2025	91,64	56,77	34,87	187,57	181,37	183,34	180,01	1,36	7	5	6,415
08.02.2025	91,53	56,77	34,76	187,98	182,03	185,66	182,03	0	7	5	6,341
09.02.2025	91,35	57,28	34,07	188,45	182,53	186,21	182,53	0	7	5	6,235
10.02.2025	90,03	57,18	32,85	187,73	181,71	180,15	176,92	4,79	7	5	6,257
11.02.2025	89,27	56,82	32,45	179,58	173,87	172,84	169,78	4,09	7	5	5,888
12.02.2025	89,89	57,23	32,66	187,9	181,87	182,09	178,78	3,09	7	5	6,127
13.02.2025	92,28	58,33	33,95	179,76	173,59	171,99	168,88	4,71	7	5	6,182
14.02.2025	96,31	60,48	35,83	189,36	182,41	181,51	178,03	4,38	7	5	6,823
15.02.2025	96,05	60,39	35,66	188,24	181,57	185,33	181,55	0,02	7	5	6,494
16.02.2025	94,18	59,6	34,58	189,48	183,1	186,97	183,1	0	7	5	6,351
17.02.2025	92,75	58,9	33,85	188,66	182,19	181,66	178,31	3,88	7	5	6,412
18.02.2025	86,61	56,02	30,59	187,85	182,25	180,89	177,76	4,49	7	5	5,842
19.02.2025	84,09	54,33	29,76	187,32	181,94	181,58	178,58	3,36	7	5	5,607
20.02.2025	84,52	54,66	29,86	188,42	182,96	181,73	178,81	4,15	7	5	5,7
21.02.2025	84,55	54,59	29,96	187,49	182,03	181,39	178,44	3,59	7	5	5,659
22.02.2025	84,66	54,77	29,89	187,48	182,17	185,41	182,17	0	7	5	5,456
23.02.2025	86,59	55,38	31,21	187,18	181,67	184,93	181,67	0	7	5	5,679
24.02.2025	86,67	55,8	30,87	188,46	182,69	181,49	178,57	4,12	7	5	5,879
25.02.2025	86,18	55,69	30,49	188,34	182,61	180,48	177,59	5,02	7	5	5,856
26.02.2025	85,5	55,74	29,76	188,23	182,55	180	177,12	5,43	7	5	5,744
27.02.2025	84,49	55,29	29,2	187,98	182,48	180,76	177,88	4,6	7	5	5,592
28.02.2025	85,43	55,82	29,61	188,19	182,52	181,36	178,41	4,11	7	5	5,642
Итого:				5252,7	5083,34	5096,1	5004,18	79,16			172,112
Средние:	90,15	57,25	32,89						7	5	

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/01/2524:00	59304,83	57494,73	57647,12	56740,51	754,22	1816,074	39,987	7985	3693
28/02/2524:00	64557,59	62578,07	62743,26	61744,69	833,38	1988,186	44,493	8655	3695
Итого:	5252,76	5083,34	5096,14	5004,18	79,16	172,112	4,506	670	2

Период нормальной работы 670ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 12406ч

Представитель абонента

Зам. Директора по АХР

А.А. Пилигутина

Представитель теплоснабж.организации

И.И. Пирогова

01 МАР 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/03/25г.-31/03/25г.

Абонент: МОУ СОШ № 42

Договор №: 299

Адрес: Пирогова, 30

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

Заводской номер: 00122716

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хДВ65

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.03.2025	86,03	56,33	29,7	188,25	182,73	186,05	182,73	0	7	5	5,438	0	24	0	
02.03.2025	89,91	57,78	32,13	187,71	181,69	185,14	181,69	0	7	5	5,852	0	24	0	
03.03.2025	90,12	57,59	32,53	188,2	181,98	180,25	177,17	4,81	7	5	6,21	0,276	24	0	
04.03.2025	89,81	57,29	32,52	188,24	182,04	181,62	178,46	3,58	7	5	6,138	0,204	24	0	
05.03.2025	89,98	57,6	32,38	188,06	181,96	183,6	180,32	1,64	7	5	6	0,094	24	0	
06.03.2025	89,28	57,41	31,87	188,66	182,53	181,32	178,24	4,29	7	5	6,077	0,248	24	0	
07.03.2025	89,3	57,33	31,97	188,18	182,11	182	178,81	3,3	7	5	6,025	0,187	24	0	
08.03.2025	89,28	57,25	32,03	187,97	182,06	185,51	182,06	0	7	5	5,843	0	24	0	
09.03.2025	88,25	56,97	31,28	189,02	183,2	186,66	183,2	0	7	5	5,742	0	24	0	
10.03.2025	84,09	55,27	28,82	188,73	183,25	182,21	179,32	3,93	7	5	5,506	0,219	24	0	
11.03.2025	78,81	52,94	25,87	188,51	183,62	181,58	178,9	4,72	7	5	5,006	0,251	24	0	
12.03.2025	75,32	50,75	24,57	187,26	182,72	179,63	177,2	5,52	7	5	4,773	0,281	24	0	
13.03.2025	73,14	49,22	23,92	186,68	182,41	179,79	177,51	4,9	7	5	4,608	0,24	24	0	
14.03.2025	73,33	48,96	24,37	186,08	181,76	178,52	176,3	5,46	7	5	4,7	0,266	24	0	
15.03.2025	75,8	50,25	25,55	186,44	181,82	184,27	181,79	0,03	7	5	4,65	0,001	24	0	
16.03.2025	77,52	51,53	25,99	187,16	182,38	185,02	182,38	0	7	5	4,745	0	24	0	
17.03.2025	77,5	51,62	25,88	187,19	182,35	178,24	175,85	6,5	7	5	5,061	0,338	24	0	
18.03.2025	77,41	51,67	25,74	186,13	181,39	179,85	177,41	3,98	7	5	4,883	0,204	24	0	
19.03.2025	75,08	50,68	24,4	186,17	181,68	179,32	177	4,68	7	5	4,676	0,237	24	0	
20.03.2025	73,31	49,87	23,44	185,58	181,29	177,85	175,6	5,69	7	5	4,539	0,283	24	0	
21.03.2025	72,25	49,62	22,63	186,75	182,54	181,3	179,02	3,52	7	5	4,311	0,175	24	0	
22.03.2025	70,86	48,07	22,79	185,11	181,24	183,48	181,24	0	7	5	4,133	0	24	0	
23.03.2025	71,48	48,56	22,92	186,02	181,96	184,32	181,96	0	7	5	4,173	0	24	0	
24.03.2025	71,34	48,99	22,35	191,37	187,14	185,4	183,13	4,01	7	5	4,385	0,195	24	0	
25.03.2025	71,41	49,23	22,18	190,91	186,62	185,11	182,79	3,83	7	5	4,331	0,187	24	0	
26.03.2025	71,41	49,21	22,2	189,28	185,03	183,72	181,44	3,59	7	5	4,288	0,175	24	0	
27.03.2025	70,85	48,96	21,89	187,73	183,6	183,57	181,3	2,3	7	5	4,135	0,111	24	0	
28.03.2025	66,89	46,6	20,29	185,47	181,92	183,46	181,38	0,54	7	5	3,716	0,025	24	0	
29.03.2025	65,93	46,02	19,91	186,08	182,51	184,52	182,43	0,08	7	5	3,637	0,002	24	0	
30.03.2025	65,83	45,69	20,14	184,01	180,49	182,45	180,46	0,03	7	5	3,637	0,001	24	0	
31.03.2025	65,97	45,75	20,22	187,54	183,89	183,5	181,57	2,32	7	5	3,827	0,105	24	0	
Итого:				5810,4	5661,91	5659,2	5578,66	83,25			151,045	4,305	744	0	
Средние:	77,66	51,77	25,88						7	5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
28/02/2524:00	64557,59	62578,07	62743,26	61744,69	833,38	1988,186	44,493	8655	3695
31/03/2524:00	70368,08	68239,98	68402,52	67323,35	916,63	2139,231	48,798	9399	3695
Итого:	5810,49	5661,91	5659,26	5578,66	83,25	151,045	4,305	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13102ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Зам. директора АХР

Пичугина А.А.

01 АПР 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/04/25г.-30/04/25г.

Абонент: МОУ СОШ № 42

Договор №: 299

Адрес: Пирогова, 30

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

Заводской номер 00122716

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=0

KC=0xDB65

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.04.2025	64,83	44,71	20,12	178,45	175,05	176,24	174,47	0,58	7	5	3,549	0,026	24	0	
02.04.2025	63,66	43,91	19,75	172,57	169,39	170,45	168,84	0,55	7	5	3,369	0,021	24	0	
03.04.2025	63,14	43,98	19,16	172,4	169,28	170,47	168,89	0,39	7	5	3,261	0,017	24	0	
04.04.2025	62,95	44,32	18,63	173,02	169,9	170,81	169,14	0,76	7	5	3,201	0,032	24	0	
05.04.2025	62,91	44,55	18,36	172,29	169,17	170,79	169,07	0,1	7	5	3,113	0,002	24	0	
06.04.2025	62,73	44,65	18,08	172,58	169,46	171,05	169,31	0,15	7	5	3,072	0,005	24	0	
07.04.2025	62,64	44,56	18,08	174,09	170,97	166,58	164,99	5,98	7	5	3,359	0,263	24	0	
08.04.2025	62,15	41,99	20,16	130,57	128,3	124,8	123,77	4,53	7	5	2,78	0,185	24	0	
09.04.2025	61,9	38,98	22,92	106,17	104,36	99,1	98,38	5,98	7	5	2,622	0,233	24	0	
10.04.2025	61,68	38,61	23,07	105,22	103,44	99,41	98,69	4,75	7	5	2,565	0,186	24	0	
11.04.2025	61,73	38,64	23,09	105,18	103,38	98,88	98,16	5,22	7	5	2,591	0,203	24	0	
12.04.2025	61,61	38,6	23,01	100,47	98,79	98,84	98,12	0,67	7	5	2,3	0,028	24	0	
13.04.2025	61,99	39,16	22,83	102,1	100,35	100,43	99,71	0,64	7	5	2,317	0,025	24	0	
14.04.2025	62,13	39,65	22,48	107,18	105,32	100,38	99,66	5,66	7	5	2,591	0,224	24	0	
15.04.2025	61,55	38,97	22,58	105,38	103,59	98,52	97,8	5,79	7	5	2,564	0,225	24	0	
16.04.2025	60,72	37,23	23,49	99,43	97,78	94,35	93,73	4,05	7	5	2,445	0,148	24	0	
17.04.2025	61,19	38,09	23,1	105,24	103,49	99,88	99,14	4,35	7	5	2,558	0,166	24	0	
18.04.2025	60,85	38,38	22,47	105,55	103,79	99,24	98,44	5,35	7	5	2,535	0,205	24	0	
19.04.2025	60,54	38,28	22,26	99,59	97,95	98,8	97,94	0,01	7	5	2,18	0	24	0	
20.04.2025	60,24	37,76	22,48	99,8	98,16	98,91	98,02	0,14	7	5	2,211	0,005	24	0	
21.04.2025	60,43	37,69	22,74	106,12	104,38	99,74	98,92	5,46	7	5	2,578	0,205	24	0	
22.04.2025	60,48	38,51	21,97	113	111,21	107,28	106,37	4,84	7	5	2,629	0,181	24	0	
23.04.2025	60,53	37,21	23,32	43,52	42,86	43,2	42,82	0,04	7	5	1,001	0,001	24	0	
24.04.2025	59,22	39,11	20,11	130,02	127,95	123,76	122,74	5,21	7	5	2,775	0,206	24	0	
25.04.2025	59,84	39,32	20,52	125,54	123,52	120,16	119,17	4,35	7	5	2,708	0,169	24	0	
26.04.2025	59,47	38,73	20,74	122,98	121,05	121,81	120,84	0,21	7	5	2,52	0,005	24	0	
27.04.2025	60,15	38,61	21,54	121,8	119,85	120,33	119,45	0,4	7	5	2,597	0,014	24	0	
28.04.2025	60,11	38,79	21,32	126,54	124,48	120,33	119,42	5,06	7	5	2,848	0,195	24	0	
29.04.2025	60,15	38,29	21,86	122,98	120,35	120,16	115,01	5,34	7	5	2,775	0,148	24	0	
30.04.2025	60,23	38,56	21,67	121,8	124,98	121,81	120,23	4,75	7	5	2,708	0,166	24	0	
Итого:				3721,58	3662,55	3606,51	3571,2	91,35			80,322	3,489	720	0	
Средние:	61,39	40	21,39						7	5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/03/2524:00	70368,08	68239,98	68402,52	67323,35	916,63	2139,231	48,798	9399	3695
30/04/2524:00	74089,66	71902,53	72009,03	70894,55	1007,98	2219,553	52,287	10119	3695
Итого:	3721,58	3662,55	3606,51	3571,2	91,35	80,322	3,489	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13822ч

Представитель абонента

Зам.директора АХР - Пизутина А.А.

т. 89098652851

Представитель теплоснабж.организации

М.А. Лукин

01 МАЙ 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/05/25г.-11/05/25г.

Абонент: МОУ СОШ № 42

Договор N: 299

Адрес: Пиголова, 30

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mтвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tка = 0.00 °C

Заводской номер 00122716

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ-1

T3=0

KC=0хDB65

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.05.2025	60,19	40,83	19,36	129,89	127,82	128,55	127,46	0,36	7	5	2,492	0,013	24	0	
02.05.2025	59,86	40,4	19,46	128,65	126,66	127,88	126,65	0,01	7	5	2,467	0	24	0	
03.05.2025	59,63	39,93	19,70	128,70	126,83	127,76	126,60	0,23	7	5	2,507	0,007	24	0	
04.05.2025	59,65	39,26	20,39	128,90	126,97	128,11	126,76	0,21	7	5	2,597	0,008	24	0	
05.05.2025	59,83	39,85	19,98	133,90	132,06	128,50	127,11	4,15	7	5	2,837	0,053	24	0	
06.05.2025	59,86	40,22	19,64	133,83	132,01	128,81	127,32	3,69	7	5	2,782	0,068	24	0	
07.05.2025	60,31	41,06	19,25	135,83	134,10	132,27	130,65	2,5	7	5	2,725	0,053	24	0	
08.05.2025	60,11	41,4	18,75	131,14	129,79	131,72	129,79	0	7	5	2,431	0	24	0	
09.05.2025	60,06	41,53	18,53	131,00	129,73	131,78	129,73	0	7	5	2,404	0	24	0	
10.05.2025	60,13	41,97	18,16	131,06	129,67	131,73	129,67	0	7	5	2,357	0	24	0	
11.05.2025	59,57	41,39	18,18	49,27	44,08	42,74	46,83	0	7	5	0,665	0	24	0	
Итого:				1362,17	1339,72	1339,85	1328,57	11,15			26,264	0,202	271	0	
Средние:	59,92	40,71	19,21						7	5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/04/2425:00	74089,66	71902,53	72009,03	70894,55	1007,98	2219,553	52,287	10119	3695
11/05/2425:00	75451,83	73242,25	73348,83	72223,12	1019,13	2245,817	52,489	10390	3695
Итого:	1362,17	1339,72	1339,85	1328,57	11,15	26,264	0,202	271	0

Период нормальной работы 271 ч

Период отсутствия учета тепла энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10390ч

Представитель абонента

Заместитель директора АХР

Пичугин А.А.



Представитель теплоснабж. организации

У Мрия
01 ИЮН 2025

Салеков ИА

Объект: МОУ СОШ №42 (ул. Пирогова, 30)

Дата: 12.05.2025г.

Остановка отопления:

Q- 2245,817 Гкал

M1 - 73242,25 т

M2 - 72223,12 т

ВНР- 10390 час

ВОС- 3695 час

Пуск ГВС – V= 00739 м³